



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу  
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Юрги и Юргинского района  
652050 г. Юрга, ул. Ленинградская, 29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ond10yurga@mail.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 134/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Сибиряк» г. Юрги» Шиловой Светлане Анатольевне, ОГРН 1034230000111, ИНН 4230017550.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майора внутренней службы Пенно А.В. № 134 от « 08 » декабря 2021 года в период с «17» декабря 2021г. по «23» декабря 2021г., государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитаном внутренней службы Андреевым Михаилом Юрьевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка, по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленина, 97.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г. Юрги», директор Шилова Светлана Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
---	--	--	---------------------------	----------------------

п/п	безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требований пожарной безопасности	ени
1.	<p>1. В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) — это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в здании должно быть выполнено: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - лестничные марши должны быть освещены прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания.</p>	<p>п.4 ч.1 ст.84, ч.9 ст.82, ч.1 ст.89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».</p>	01.12.2022	
2.	<p>2. Средства обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре) эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации отсутствует. Подтверждающих документов о ежегодном проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не предоставлено. (АУПС и СОУЭ помещений запроектирована и введена в эксплуатацию 2007 году).</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ст.5, п.2 ч.1 ст.6, Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п.8.1 НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.17.2.3 НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие</p>	01.12.2022	

		технические требования. Методы испытаний»; п.9.2.5 НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».		
3.	На объекте защиты не храниться документация (не предоставлена), подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. Не представлены подтверждающие документы на соответствие облицовки, покрытия и отделки к допустимым классам КМ – классам пожарной опасности материала. Например: сертификаты соответствия пожарной безопасности на материалы, товарно – сопроводительные документы на материалы при поставке на объект защиты, акты выполненных работ с указанием класса пожарной опасности применяемых материалов и мест применения.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020г. N1479).	01.12.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г. Юрги»

Шилова Светлана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись, дата)

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитан внутренней службы Андреев М.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, запись должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)